

資料5

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書			
		令和 年 月 日	
比企広域消防本部			
消防長	殿		
		届出者	
		住所 _____	
		氏名 _____	
		電話番号 _____	
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記			
防 火 対 象 物	所 在 地	埼玉県東松山市松山町2-8-32	
名 称	東松山斎場(火葬棟)		
用 途	15項（ ）		
規 模	地上 2 階	地下 一 階	延べ面積 3007.32 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備誘導灯、防火設備		
※受 付 欄		※経 過 欄	※備 考

- | | | |
|----|---|---|
| 備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 |
| | 2 | 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。 |
| | 3 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。 |
| | 4 | ※印欄は、記入しないこと。 |

別記様式第2

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

名 称	東松山斎場(火葬棟)		防 火 管 理 者	
所 在 地	埼玉県東松山市松山町 2-8-32		点検実施責任者	関 根 悠 太
点検種別	☒ 機器点検・ ☒ 総合点検 (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日～令和 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消 火 器 具	☒ 良・不良			
屋 内 消 火 栓 設 備	☒ 良・不良			
屋 外 消 火 栓 設 備	☒ 良・不良			
自 動 火 災 報 知 設 備	☒ 良・不良			
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	☒ 良・不良			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	☒ 良・不良			
防 火 設 備	☒ 良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名	
住 所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621		氏 名		関 根 悠 太	
社 名		有限会社 戸口工業		電話番号		0493-65-0601	
資格		消防設備士					
種類等		交付年月日		交付番号		講習受講年月	
甲 種 特 類		年 月 日	第 号			年 月	
㊥・乙種 1 類		H 30 年 9 月 25 日	第 00752 号	東京		R 3 年 5 月	
甲・乙種 2 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 3 類		年 月 日	第 号			年 月	
㊥・乙種 4 類		H 26 年 10 月 31 日	第 01196 号	東京		R 5 年 7 月	
甲・乙種 5 類		年 月 日	第 号			年 月	
㊤ 種 6 類		H 29 年 10 月 24 日	第 00152 号	東京		R 2 年 6 月	
乙 種 7 類		年 月 日	第 号			年 月	
備 考							
資格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日		交付番号		有効期限	
特 種		年 月 日	第 号			年 月	
第 1 種		R 3 年 1 月 26 日	第 142701814 号			R 8 年 3 月	
第 2 種		R 3 年 1 月 27 日	第 242701867 号			R 8 年 3 月	

消火器具
屋内消火栓設備
屋外消火栓設備
自動火災報知設備
非常警報設備
誘導灯設備
防火設備

点 検 者						設 備 名	
住 所				氏 名			
社 名				電話番号			
資格		消防設備士					
種類等		交付年月日		交付番号		講習受講年月	
甲 種 特 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 1 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 2 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 3 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 4 類		年 月 日	第 号			年 月	
甲・乙種 5 類		年 月 日	第 号			年 月	
乙 種 6 類		年 月 日	第 号			年 月	
乙 種 7 類		年 月 日	第 号			年 月	
備 考							
資格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日		交付番号		有効期限	
特 種		年 月 日	第 号			年 月	
第 1 種		年 月 日	第 号			年 月	
第 2 種		年 月 日	第 号			年 月	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法昭和35年法律第139号第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法昭和39年法律第170号第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	東松山斎場(火葬棟)						防 火 管 理 者				
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32						立 会 者				
点 検 種 別	(機器点検)		点検年月日		令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日						
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL				
	関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業		0493-65-0601				
				住 所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621					
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容		
			消 火 器 の 種 別								
			A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○			
	設 置 間 隔	○						○			
	適 応 性	○						○			
	耐 震 措 置	/						/			
表 示 ・ 標 識	○							○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○			
	安 全 栓 の 封	○						○			
	安 全 栓	○						○			
	使用済みの表示装置	/						/			
	押し金具・レバー等	○						○			
	キ ャ ッ プ	○						○			
	ホ ー ス	○						○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○			
	指 示 圧 力 計	○						○			
	圧 力 調 整 器	/						/			
	安 全 弁	/						/			
	保 持 装 置	/						/			
車 輪 (車載式)	/						/				
ガス導入管 (車載式)	/						/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	○							○		
	内筒等		/							/		
	液面表示		/							/		
	消薬性	状	○							○		
	火剤	消火薬剤量	○							○		
	加圧用ガス容器		/							/		
	カッター・押し金具		/							/		
	ホース		○							○		
	開閉式ノズル・切替式ノズル		○							○		
	指示圧力計		○							○		
	使用済みの表示装置		/							/		
	圧力調整器		/							/		
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む)		○							○		
	機能	粉上り防止用封板		/							/	
パッキン			○							○		
サイホン管・ガス導入管			○							○		
ろ過網			/							/		
放射能力												
消火器の耐圧性能												
簡易消具	外形	/	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/	/			
備考	機器点検実施 異常なし											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名				
	秤量計	1 kg		フジ								
	秤量計	15 kg		フジ								
器 種 名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
粉末 10 型		21	21	21	0	0						
粉末 50 型		1	1	1	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 管 理 表

東松山斎場

2025. 08. 20

管理番号	設置場所	機種名	品名	型式	製造年	有効期限
(待合棟)						
1	待合室2前	粉末10型	YA-10NX	27~59~1	2019	2029
2	待合室4前	粉末10型	YA-10NX	27~59~1	2019	2029
3	待合室7前	粉末10型	YA-10NX	27~59~1	2019	2029
4	ポンプ室	粉末10型	YA-10NX	27~59~1	2019	2029
5	キュービクル	粉末10型	YA-10NX	27~59~1	2019	2029
(火葬棟)						
1	1階 正面入口	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
2	正面 東入口 消火栓	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
3	収骨室2前	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
4	炉室 南 動物炉前	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
5	炉室 南 動物炉前	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
6	炉室 中央	粉末10型	PAN-10AWD	24~17~1	2022	2032
7	炉室 北	粉末10型	PAN-10AWD	24~17~1	2022	2032
8	炉機械室 北	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
9	炉機械室 南	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
10	通路 車庫入口前	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
11	2階 空調機械室	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
12	炉機械室	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
13	屋上 自家発用1	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
14	自家発用2	粉末50型	YA-50XIII	25~1	2020	2030
15	外部 危険物1	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
16	危険物2	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
17	残灰庫	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
(葬祭棟)						
1	1階 通路	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
2	2階 ホール	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
3	外部 ELV機械室	粉末10型	PEP-10N	29~1	2020	2030
備考欄						

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称	東松山斎場					防 火 管 理 者			
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者			
点 検 種 別	(機 器)・(総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL 有限会社 戸口工業 0493-65-0601					
	関 根 悠 太			住 所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621					
点 検 設 備 名	ポンプ	製 造 者 名	TERAL		電 動 機	製 造 者 名			
		型 式 等	PUA6-02-07			型 式 等	MHB-30K2		
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別・容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種 別	地下ピット		○				
	水 量	19.2 m ³		○					
	水 状			○					
	給 水 装 置	ボールタップ方式		○					
	水 位 計			/					
	圧 力 計			/					
	バ ル ブ 類			/					
加 圧 送 水 装 置	ボ ンプ 電 動 機 の 制 御 装 置 方 式	周 囲 の 状 況	ポンプ室		○				
		外 形	壁掛型		○				
		表 示			○				
		電 圧 計・電 流 計	デジタル		○				
		開 閉 器・ス イ ッ チ 類	MCB 50A		○				
		ヒ ュ ー ズ 類	1.3.5 A		○				
		継 電 器			○				
		表 示 灯			○				
		結 線 接 続			○				
		接 地	D種接地工事		○				
予 備 品 等			○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備 (その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周 围 の 状 況	1階ポンプ室	○		
			外 形	押しボタン	○		
			表 示		○		
			機 能		○		
		遠隔 操作部	周 围 の 状 況	消火栓組込 発信機	○		
			外 形	押しボタン、バルブ	○		
			表 示	連動表示	○		
			機 能	専用 (兼用)	○		
		遠隔 起動部	周 围 の 状 況		/		
			外 形		/		
			機 能		/		
			起開 動閉 用水 圧装 置	圧力スイッチ	設定圧力 MPa	/	
	起動用圧力タンク	MPa		/			
	機 能	作動圧力 MPa		/			
	電 動 機	外 形		○			
		回 転 軸		○			
		軸 受 部	無給油	○			
		軸 継 手	フランジ式	○			
	ポ ン プ	機 能		○			
		外 形	80φ×78m×1100ℓ×30kw	○			
		回 転 軸	3000rpm	○			
		軸 受 部	無給油	○			
		グ ラ ン ド 部		○			
		連 成 計 ・ 圧 力 計		○			
		性 能	0.96 MPa 1100ℓ/min	○	94.2A		
		呼 水 槽	鋼板製 100 ℓ	○			
		バ ル ブ 類	開	○			
		自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式20A	○			
装 置	減 水 警 報 装 置		○				
	フ ー ト 弁	サクシオンユニット	○				
	性 能 試 験 装 置		○				
	高 架 水 槽 方 式	MPa	/				
圧 力 水 槽 方 式	MPa	/					
減 圧 の た め の 措 置			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備 (その3)

配管等	管・管継手		主管	○				
	支持金具・吊り金具			○				
	バルブ類		仕切弁×1、チャッキ弁×1	○				
	ろ過装置			/				
屋内消火栓箱等	逃し配管			○				
	消火栓箱	周囲の状況	3基	○				
		外形		○				
		表示		○				
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m× 本 ノズル径 mm	/			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース 30m× 3本 ノズル径 13mm	○			
		操作性			/			
		ホースの耐圧性能			○			
	消火栓	消火栓開閉弁		玉型弁 40A	○			
		表示灯		専用 (兼用)	○			
始動表示灯		兼用表示灯 点滅式	○					
使用方法の表示		表示 (有)	○					
箱等	降下装置	周囲の状況		/				
		外形		/				
		表示灯		/				
		表示機能		/				
耐震措置		メタルフレキシブル継手	○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		○				
		表示・警報等		○				
		電動機の運転電流	81.3 A	○				
		運転状況		○				
	放水圧力	0.45 MPa	○					
高架水槽方式 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/					
	放水量	ℓ/min	/					
	減圧のための措置		/					
備考	機器・総合点検実施 異常なし							
	締切運転 202V 71.4A 1.05Mpa 定格運転 203V 92.5A 0.98Mpa (900ℓ) 202V 94.2A 0.96Mpa (1100ℓ)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	1103		キョーリツ	回転計	5600		キョーリツ

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設備名 屋内消火栓設備)								
名 称	東松山斎場					防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)		点検年月日 令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者		社名	TEL		
	関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業	0493-65-0601		
			住所			埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	屋外キュービクル		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCB 225A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第9

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		東松山斎場				防 火 管 理 者			
所 在		埼玉県東松山市松山町2-8-32				立 会 者			
点検種別		(機 器)・(総 合)		点検年月日		令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL 有限会社 戸口工業 0493-65-0601			
		関 根 悠 太				住所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621			
点 設 備 検 名		製造者名		TERAL		電 動 機		製造者名	
		型式等		PUA6-02-07				型式等	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判定		不良内容	
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種別	地下水槽	○					
	水 量		19.2 m³	○					
	水 状			○					
	給 水 装 置		ボールタップ方式	○					
	水 位 計			/					
	圧 力 計			/					
	バ ル ブ 類			/					
加 圧 送 水 装 置	ボ ンプ 機 制 御 方 式	周 囲 の 状 況	ポンプ室	○					
		外 形	壁 掛 型	○					
		表 示		○					
		電 圧 計・電 流 計	デジタル	○					
		開 閉 器・ス イ ッ チ 類	MCB50	○					
		ヒ ュ ー ズ 類	1.3.5 A	○					
		継 電 器		○					
		表 示 灯		○					
		結 線 接 続		○					
		接 地	D種接地工事	○					
予 備 品 等		○							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 機 方 式 装 置	起 動 装 置	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○		
			表 示 機 能	外形	押しボタン	○		
				表示		○		
				機能		○		
		遠隔操作部	周囲の状況	専用スイッチ	○			
			外形	押しボタン	○			
			表示		○			
			機能	(専用) 兼用	○			
		起開 動閉 用水 圧置	圧力スイッチ	設定圧力 MPa	/			
			起動用圧力タンク	MPa	/			
			機能	作動圧力 MPa	/			
		電 動 機	外形	三相籠型誘導	○			
			回転軸		○			
			軸受部		○			
			軸継手		○			
	ボ ン プ	機能		○				
		外形	80φ×1100ℓ×78m×30k w	○				
		回転軸	3000rpm	○				
		軸受部		○				
		グラウンド部		○				
		連成計・圧力計		○				
	呼 水 装 置	性能	0.96 Mpa 1100ℓ/min	○	94.2A			
		呼水槽	100 ℓ	○				
		バルブ類	(開)	○				
		自動給水装置	ボールタップ	○				
		減水警報装置	減水警報	○				
		フート弁		○				
	性能試験装置			○				
		高架水槽方式	MPa	/				
	圧力水槽方式	MPa	/					
減圧のための措置			○					
配 管 等	管・管継手	主管 (開)	○					
	支持金具・吊り金具		○					
	バルブ類		○					
	ろ過装置		○					
	逃し配管		○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
----	--

別記様式第26

配 線 点 検 票					(設備名 屋外消火栓設備)			
名 称	東松山斎場				防 火 管 理 者			
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32				立 会 者			
点 検 種 別	(総 合)		点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL		
	関 根 悠 太			有限会社 戸口工業		0493-65-0601		
			住所					
			埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621					
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	屋外キュービクル			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCB 225A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票

名 称	東松山斎場(火葬棟)		防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32		立 会 者		
点 検 種 別	(機 器 ・ 総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日	
点 検 者	氏 名	関 根 悠 太	点 検 者 社 名	有限会社 戸口工業 TEL 0493-65-0601	
	所 属 会 社		住 所	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621	
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	ホーチキ株式会社		
		型 式 等	受第 26~11号 HAU-ABW25Y		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
予 備 電 源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd 20-S103A	○		
	表 示	24V 3.5Ah 2019年	○		
	※端子電圧	予備電源灯	/		
	※切替装置		/		
	※充電装置		/		
	※結線接続		/		
受 信 機	周 囲 の 状 況	火葬棟1階事務室	○		
	外 形	P型 1級 複合盤壁掛型	○		
	表 示		○		
	警戒区域の表示装置	14/20回線	○		
	電 圧 計	交流電源灯	/		
	ス イ ッ チ 類		○		
	ヒ ュ ー ズ 類	Λ	○		
	※継電器		/		
	表 示 灯		○		
	通 話 装 置	受信機~発信機間	○		
	※結線接続		/		
	接 地	D種接地工事	○		
中 継 器	附 属 装 置	消火栓、警備、非常放送	○		
	※火災表示等	蓄 積 式	○		
		ア ナ ロ グ 式	/		
		二 信 号 式	/		
		そ の 他	/		
	※注 意 表 示		/		
	回 路 導 通		/		
	設 定 表 示 温 度 等		/		
感 知 器 作 動 等 の 表 示		/			
予 備 品 等		○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その2)

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		器	感 知 線 型	/		
	器	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○	
		分 離 型	/			
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/			
※ 多信号感知器・複合式感知器		/				
発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器	/				
	周 囲 の 状 況		○			
	外 形	押しボタン	○			
	表 示	消火栓連動	○			
	押しボタン・送受話器		○			
音 響 装 置	表 示 灯	DC 24 V	○			
	外 形	非常放送設備連動	/			
	取 付 状 態		/			
	音 圧 等		○			
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○				
※ 蓄 積 機 能		/				
※ 二 信 号 機 能		/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
7 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

(その5)

別記様式第11

警 戒 区 域			感 知 器												※ 地 区 音 響 装 置	※ 発 信 機	点 検 結 果
番 号 No	名 称	差 動 式			定 温 式		熱 アナログ式 スポット型	※ 煙 式									
		※ 分布型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型		※ 感 知 線 型	ス ポ ッ ト 型			分 離 型					
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					ス イ オ ン 化 式 非 蓄 積	ポ ッ ト 型 蓄 積	ス イ オ ン 化 アナログ式 非 蓄 積	光 電 アナログ式 蓄 積	光 電 アナログ式 非 蓄 積	光 電 アナログ式 蓄 積			
1	待合棟 1階 北									12						1	○
2	待合棟 1階 南									15						1	○
3	待合棟 1階 北(天井裏)									10							○
4	待合棟 1階 南(天井裏)									4							○
5	第2式場棟 1階				6	1				2						1	○
6	第2式場棟 2階				7	1				1						1	○
7	第2式場棟 BLV									1							○
8	火葬棟 1階 事務室・車庫他				3	6				18						1	○
9	火葬棟 1階 エントランス他					1				8						1	○
10	火葬棟 1階 炬機械室他					16				8							○
11	火葬棟 1階 収骨室他									9						1	○
12	火葬棟 1階 事務室・車庫他(天井裏)					7											○
13	火葬棟 1階 エントランス他									7							○
14	火葬棟 2階 収骨室他(天井裏)									12							○
15	火葬棟 2階 空調機械室									9						1	○
16	火葬棟 2階 炬機械室									12						1	○
17	火葬棟 階段									1							○
合 計					16	32				129						9	○
備 考																	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設備名 自動火災報知設備)								
名 称	東松山斎場(火葬棟)					防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日				
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL 0493-65-0601				
	関 根 悠 太		有限会社 戸口工業	住所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621				
点 検 項 目	点 検 結 果			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容	
				措置 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	火葬棟事務所 電灯盤			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 20 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

別記様式第14

非常警報器具及び設備点検票										(放送)		
名 称		東松山斎場(火葬棟)						防 火 者				
所 在		埼玉県東松山市松山町 2-8-32						立 会 者				
点検種別		(機 器)・(総 合)		点検年月日		令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日						
点 検 者		氏名		点 検 者		社名		TEL				
		関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業		0493-65-0601				
						住所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621				
点検設備名		操 作 部 ・ 複 合 装 置		製造者名		パナソニック株式会社		増 幅 器		製造者名		
				型式等		WK-EK120A				型式等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容				
				種別・容量等の内容				判 定		不 良 内 容		
機 器 点 検												
非常電源 (内蔵型)	外 形	NCB-350				○						
	表 示	24V3.5Ah 2019年製				○						
	端 子 電 圧	24 V				○						
	切 替 装 置					○						
	充 電 装 置					○						
非常ベル・自動式サイレン	結 線 接 続					○						
	起 動 装 置	周 囲 の 状 況					/					
		外 形					/					
		表 示					/					
		機 能					/					
	操 作 部 ・ 複 合 装 置	外 形					/					
		表 示					/					
		電 圧 計	V				/					
		ス イ ッ チ 類					/					
		ヒ ュ ー ズ 類	A				/					
		継 電 器					/					
		表 示 灯					/					
		結 線 接 続					/					
		接 地					/					
		予 備 品 等					/					
ベル・サイレン	外 形					/						
	取 付 状 態					/						
	音 圧 等					/						
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動				/						
表 示 灯					/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備 (その2)

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	火葬棟1階 事務室	○		
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等	非常 業務	○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自動火災報知設備との連動		/		
	増 幅	周 囲 の 状 況	事務室	○		
		外 形		○		
		表 示	非常 業務 区分	○		
		電 圧 計	24 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
	器	結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	○		
		回 路 選 択	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		○		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号	電子サイレン	○		
	等	マ イ ク ロ ホ ン		/		
		予 備 品 等		○		
ス ピー カー		外 形	L級 51個	○		
		取 付 状 態	天井埋込 壁掛型	○		
		音 圧 等	92db 以上	○		
		鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器	アッテネーター	○		
表 示 灯			○			
警 鐘 ・ 等		周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
	機 能		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設備名 非常警報設備)								
名 称	東松山斎場(火葬棟)					防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)	点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
	関 根 悠 太		有限会社 戸口工業	0493-65-0601				
			住所	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621				
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容				
	種別・容量等の内容							判 定
総 合 点 検								
専 用 回 路	火葬棟事務所 電灯盤			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 20 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称	東松山斎場(火葬棟)					防 火 管 理 者				
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者				
点検種別	(機 器)		点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日						
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL				
	関 根 悠 太			有限会社 戸口工業		0493-65-0601				
				住所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定				不 良 内 容
			避難口	通 路	客 席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	○		○				
		視 認 障 害 等	○	○		○				
		外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
		機 能	○	○		○				
	光	源	○	○		○				
	点 検 ス イ ッ チ	○	○		○					
	ヒ ュ ー ズ 類	○	○		○					
	結 線 接 続	○	○		○					
	信 号 装 置 等	外 形	/	/		/				
結 線 接 続		/	/		/					
機 能		/	/		/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘 導 標 識	外 形	／	／		／			
	視 認 障 害 等	／	／		／			
	採 光 又 は 照 明	／	／		／			
	※ 表 示 面 の 輝 度	／	／		／			
	※ 設 置 場 所 の 照 度	／	／		／			
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類	／	／		／			
	※ ※ 結 線 接 続	／	／		／			
	※ ※ ※ 非 常 電 源	外 形	／	／		／		
		表 示	／	／		／		
機 能		／	／		／			
備 考	機器点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	照 度 計	5201		キョーリツ				
	回 路 計	1101		キョーリツ				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設備名 誘導灯)								
名 称	東松山斎場(火葬棟)					防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日				
点 検 者	氏 名	関 根 悠 太		点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL		
				有限会社 戸口工業	0493-65-0601			
				住 所	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	各電灯盤			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 20 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙制御設備点検票										(設備名) <u>防火扉</u> <u>防火シャッター</u>	
名称	東松山斎場							防火者			
所在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32							立会者			
点検種別	(機器・総合)		点検年月日		令和 7 年 8 月 20 日 ~		令和 年 月 日				
点検者	氏名		点検者		社名		TEL				
	関根 悠太		所属会社		有限会社 戸口工業		0493-65-0601				
点検設備名	連動制御器		製造者名		ホーチキ株式会社		型式等		HAU-ABW25Y		
	連動中継器								設置数 1 台		
設備内容	感 知 器		手 動		自 動		閉 鎖		装 置 等		
	煙 式		熱 式		防 火		シ ャ ッ タ ー		垂 れ 壁		
	スポット型		スポット型		火 扉		シャッター		非常 錠		
	イオン化式		光電式分離型		複合式		複合式		複合式		
数量	8				1		3		1		
点検項目			点検結果				措置内容				
			種別・容量等の内容		判定		不良内容				
機 器 点 検											
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外形	Ni-cd 20-S103A		○							
	表示	24V-3.5Ah		○							
	※端子電圧			/							
	※切替装置			/							
	※充電装置			/							
	※結線接続			/							
連動制御器	周囲の状況	火葬棟1階事務室		○							
	外形	複合盤壁掛型		○							
	表示			○							
	警戒区域の表示装置	4/5 L		○							
	電圧計	電源表示灯		/							
	スイッチ類			○							
	ヒューズ類	A		○							
	※継電器			/							
	表示灯			○							
	接地			○							
	附属装置			/							
	作動表示			○							
確認表示			○								
回路導通			○								
予備品等			○								

備考

- この用紙の大きさは日本産業規格4とすること。
- 種別・容量等の内容欄、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防火設備 (その2)

手動	周囲の状況		○		
開閉装置	外 形		○		
感知器	外 形		○		
	感知区域		○		
	適応性		○		
	機能障害		○		
	煙感知器		○		
	熱感知器		/		
	複合式感知器		/		
	多信号感知器		/		
自動閉鎖装置	周囲の状況		○		
	外 形		○		
	取付状態		○		
	防火扉		○		
	防火シャッター		○		
	たれ壁		/		
	非常錠		/		
	その他		/		
連動中継器	周囲の状況		/		
	外 形		/		
	表示		/		
	スイッチ類		/		
	ヒューズ類		/		
	※継電器		/		
	表示灯		/		
	接地		/		
	付属装置		/		
	作動表示		/		
	確認表示		/		
回路導通		/			
音響装置	外 形		○		
	取付状態		○		
蓄積機能		○			
二信号機能		/			

- 備考
1. この用紙の大きさは日本産業規格4とすること。
 2. 種別・容量等の内容欄、該当するものについて記入すること。
 3. 判定欄は、正常の場合○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6. ※印のあるもので不良のものにあつては、(その2)に警戒区域ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
煙 感 知 器 感 度					/			
総 合 作 動					/			
配 線	絶縁抵抗	電 源 回 路	常用 20MΩ	非常 MΩ	/			
		感 知 器 回 路	MΩ		/			
		制 御 回 路	MΩ		/			
		附 属 回 路	MΩ		/			
		耐 熱 保 護			/			
	専 用 回 路			/				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			/				
備 考	機器・総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加煙試験器	FTG-012		能美防災	回 路 計	1103		キョーリツ
	煙感知器用 感度試験器	TSA-B100		ホーチキ				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 多信号感知器にあっては、該当する欄にその旨を記入すること。
 - 7 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

防排煙制御設備 (その4)

表示回路		設置数										総合点検		点検結果	措置内容	
番号 No.	名称	連動中継器	手動開閉装置	自動起動装置		防煙扉	シャッター	ダンパー	垂れ壁	非常錠	その他	※煙感知器				
				感知器								製造番号	感度濃度 ΔV			
				熱感知器	煙感知器											
																イオン化式
1	火葬棟 1階 防火戸					2	1							○		
2	火葬棟 1階 防火SS		1			2		1				○			○	
3	渡り廊下 防火戸①					2	1								○	
4	渡り廊下 防火戸②					2	1								○	
5	オートドア (5)～(7)					3					3				○	
6	オートドア (1)～(4)					3					4				○	
7	パニックオープン															
	バルブ開・屋外押釦														○	
	合 計		1			14	3	1			7	○				○
備考																

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2. 連動制御器の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。

3. 判定個は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、その内容を備考欄に記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 年 月 日

比企広域消防本部

消防長 殿

届出者

住所

氏名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	埼玉県東松山市松山町2-8-32				
	名称	東松山斎場(葬祭棟)				
	用途	1項（ロ）				
	規模	地上	2 階	地下	一 階	延べ面積 501.39 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、自動火災報知設備、非常警報設備、誘導灯				
※受 付 欄			※経 過 欄		※備 考	

- | | | |
|----|---|---|
| 備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 |
| | 2 | 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。 |
| | 3 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。 |
| | 4 | ※印欄は、記入しないこと。 |

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

名 称	東松山斎場(葬祭棟)		防 火 管 理 者	
所 在 地	埼玉県東松山市松山町 2-8-32		点検実施責任者	関 根 悠 太
点検種別	☒ 機器点検・ ☒ 総合点検 (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消 火 器 具	☒ 良・不良			
自 動 火 災 報 知 設 備	☒ 良・不良			
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	☒ 良・不良			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	☒ 良・不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621			氏 名	関 根 悠 太	
社 名	有限会社 戸口工業			電話番号	0493-65-0601	
資格		消防設備士				
種類等	交付年月日		交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日 第 号				年 月	
㊦ 乙種 1 類	H 30 年 9 月 25 日 第 00752 号		東京	R 3 年 5 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 3 類	年 月 日 第 号				年 月	
㊦ 乙種 4 類	H 26 年 10 月 31 日 第 01196 号		東京	R 5 年 7 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日 第 号				年 月	
㊧ 乙種 6 類	H 29 年 10 月 24 日 第 00152 号		東京	R 2 年 6 月		
乙 種 7 類	年 月 日 第 号				年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日		交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日 第 号			年 月		
第 1 種	R 3 年 1 月 26 日 第 142701814 号		R 8 年 3 月			
第 2 種	R 3 年 1 月 27 日 第 242701867 号		R 8 年 3 月			

消火器具
自動火災報知設備
非常警報設備
誘導灯設備

点 検 者						設 備 名
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格		消防設備士				
種類等	交付年月日		交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 1 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 2 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 3 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 4 類	年 月 日 第 号				年 月	
甲・乙種 5 類	年 月 日 第 号				年 月	
乙 種 6 類	年 月 日 第 号				年 月	
乙 種 7 類	年 月 日 第 号				年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日		交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日 第 号			年 月		
第 1 種	年 月 日 第 号			年 月		
第 2 種	年 月 日 第 号			年 月		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法昭和35年法律第139号第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法昭和39年法律第170号第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	東松山斎場(葬祭棟)								防 火 管 理 者			
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32								立 会 者			
点 検 種 別	(機器点検)		点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日								
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL					
	関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業		0493-65-0601					
					住所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621					
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別									
			A	B	C	D	E	F			判 定	不 良 内 容
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使用済みの表示装置	/						/				
	押し金具・レバー等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ ー ス	○						○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	○						○				
	圧 力 調 整 器	/						/				
	安 全 弁	/						/				
	保 持 装 置	/						/				
車 輪 (車載式)	/						/					
ガス導入管 (車載式)	/						/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 管 理 表

東松山斎場

2025. 08. 20

管理番号	設置場所	機種名	品名	型式	製造年	有効期限
(待合棟)						
1	待合室2前	粉末10型	YA-10NX	27～59～1	2019	2029
2	待合室4前	粉末10型	YA-10NX	27～59～1	2019	2029
3	待合室7前	粉末10型	YA-10NX	27～59～1	2019	2029
4	ポンプ室	粉末10型	YA-10NX	27～59～1	2019	2029
5	キュービクル	粉末10型	YA-10NX	27～59～1	2019	2029
(火葬棟)						
1	1階 正面入口	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
2	正面 東入口 消火栓	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
3	収骨室2前	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
4	炉室 南 動物炉前	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
5	炉室 南 動物炉前	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
6	炉室 中央	粉末10型	PAN-10AWD	24～17～1	2022	2032
7	炉室 北	粉末10型	PAN-10AWD	24～17～1	2022	2032
8	炉機械室 北	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
9	炉機械室 南	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
10	通路 車庫入口前	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
11	2階 空調機械室	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
12	炉機械室	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
13	屋上 自家発用1	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
14	自家発用2	粉末50型	YA-50XIII	25～1	2020	2030
15	外部 危険物1	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
16	危険物2	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
17	残灰庫	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
(葬祭棟)						
1	1階 通路	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
2	2階 ホール	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
3	外部 ELV機械室	粉末10型	PEP-10N	29～1	2020	2030
備考欄						

自動火災報知設備点検票						
名 称	東松山斎場(葬祭棟)				防 火 者	
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32				立 会 者	
点検種別	(機 器)・(総 合)		点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者		社名	TEL	
	関 根 悠 太	所 属 会 社		有限会社 戸口工業	0493-65-0601	
点検設備名	受 信 機		製造者名 ホーチキ株式会社			
			型式等 受第 26~11号 HAU-ABW25Y			
点 検 項 目			点 検 結 果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検						
予備電源 (内蔵型) 非常電源	外 形	Ni-cd 20-S103A		○		
	表 示	24V 3.5Ah 2019年		○		
	※端子電圧	予備電源灯		/		
	※切替装置			/		
	※充電装置			/		
	※結線接続			/		
受 信 機	周 囲 の 状 況		火葬棟1階事務室		○	
	外 形	P型 1級 複合盤壁掛型		○		
	表 示			○		
	警戒区域の表示装置	3/20回線		○		
	電 圧 計	交流電源灯		/		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	A		○		
	※継電器			/		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置	受信機~発信機間		○		
	※結線接続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	消火栓、警備、非常放送		○		
	中 継 器	蓄 積 式		○		
		※火災表示等	アナログ式	/		
二 信 号 式			/			
そ の 他			/			
※注 意 表 示				/		
器	回 路 導 通		/			
	設定表示温度等		/			
	感知器作動等の表示		/			
	予 備 品 等		○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その2)

感 知 器	外 形		○		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○	
		感 知 区 域		○	
		適 応 性		○	
		機 能 障 害		○	
	※ 熱 感 知 器	※ スポット型	差動定温(再)熱アナログ	○	
		分 布 型	空 気 管 式	/	
			熱電対式・熱半導体式	/	
		感 知 線 型		/	
	※ 煙 感 知 器	※ スポット型	イオン(光電)アナログ	○	
分 離 型			/		
			/		
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/		
器	※多信号感知器・複合式感知器		/		
	遠隔試験機能を有する感知器		/		
発 信 機	周 囲 の 状 況		○		
	外 形	押しボタン	○		
	表 示	消火栓連動	○		
	押しボタン・送受話器		○		
	表 示 灯	DC 24 V	○		
音 響 装 置	外 形	非常放送設備連動	/		
	取 付 状 態		/		
	音 圧 等		○		
	鳴 動 方 式	(一斉) 区分相互再鳴動	○		
※蓄 積 機 能		/			
※二 信 号 機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その3)

自	予 備 電 源 ・ 非 常 電 源		○					
動	受 信 機 の 火 災 表 示		○					
試	受 信 機 の 注 意 表 示		○					
験	受信機・中継器の制御機能・電路		○					
機	感 知 器		○					
能	感知器回路・ベル回路		○					
無	線 機 能		/					
総 合 点 検								
同	時 作 動		○					
※	煙 感 知 器 等 の 感 度		○					
地	区 音 響 装 置 の 音 圧		/					
※	総 合 作 動		○					
備	機器・総合点検実施 異常なし							
考								
測	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
定	加熱試験器	HK-3		保守協会	メーカーレー試験器			
機	加煙試験器	FTG012		能美防災	炎感知器用動作試験器			
器	外部試験器				減光フィルター			
	回路計	1106		キョーリツ	煙感知器用感度試験器	TSA-B100		ホーチキ
	普通騒音計			音 測				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 7 票中の※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

(その5)

別記様式第11

番 号 No		警 戒 区 域 名 称	感 知 器												※ 地 区 音 響 装 置	※ 機 果	点 検 結 果
			差 動 式			定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	※ 煙 式								
			※ 分 布 型			ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型		※ 感 知 線 型	ス ポ ッ ト 型		分 離 型					
			空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オン 化 式 非 蓄 積	光 電 式 蓄 積	イ オン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式 非 蓄 積	光 電 ア ナ ロ グ 式 蓄 積			
1	待合棟 1階 北									12						1	○
2	待合棟 1階 南									15						1	○
3	待合棟 1階 北(天井裏)									10							○
4	待合棟 1階 南(天井裏)									4							○
5	第2式場棟 1階				6	1				2						1	○
6	第2式場棟 2階				7	1				1						1	○
7	第2式場棟 ELV									1							○
8	火葬棟 1階 事務室・車庫他				3	6				18						1	○
9	火葬棟 1階 エントランス他					1				8						1	○
10	火葬棟 1階 炉機械室他					16				8							○
11	火葬棟 1階 収骨室他									9						1	○
12	火葬棟 1階 事務室・車庫他(天井裏)					7											○
13	火葬棟 1階 エントランス他									7							○
14	火葬棟 2階 収骨室他(天井裏)									12							○
15	火葬棟 2階 空調機械室									9						1	○
16	火葬棟 2階 炉機械室									12						1	○
17	火葬棟 階段									1							○
合 計					16	32				129						9	○
備 考																	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票								(設備名 自動火災報知設備)	
名 称	東松山斎場(葬祭棟)						防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32						立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL			
	関 根 悠 太			有限会社 戸口工業		0493-65-0601			
			住 所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621				
点 検 項 目	点 検 結 果			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		措 置 内 容
総 合 点 検									
専 用 回 路	火葬棟事務所 電灯盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用100 MΩ 非常 MΩ			○					
耐 熱 保 護				○					
備 考	総合点検実施 異常なし								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備点検票										(放送)
名 称	東松山斎場(葬祭棟)						防 火 管 理 者			
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32						立 会 者			
点 検 種 別	(機 器)・(総 合)		点 検 年 月 日		令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者		社 名					
	関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業 TEL 0493-65-0601					
点 検 設 備 名	操 作 部・複 合 装 置		製 造 者 名		増 幅 器		製 造 者 名			
			パナソニック株式会社				型 式 等			
			型 式 等		WK-EK120A					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種 別・容 量 等 の 内 容		判 定		不 良 内 容			
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	NCB-350		○						
	表 示	24V3.5Ah 2019年製		○						
	端 子 電 圧	24 V		○						
	切 替 装 置			○						
	充 電 装 置			○						
	結 線 接 続			○						
非常ベル・自動式サイレン	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/						
	操作部・複合装置	外 形			/					
		表 示			/					
		機 能			/					
		外 形			/					
		表 示			/					
	ヘル・サイレン	電 圧 計	V		/					
		ス イ ッ チ 類			/					
		ヒ ュ ー ズ 類	A		/					
		継 電 器			/					
		表 示 灯			/					
	表 示 灯	結 線 接 続			/					
		接 地			/					
		予 備 品 等			/					
		外 形			/					
取 付 状 態				/						
音 圧 等			/							
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動		/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備 (その2)

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	火葬棟1階 事務室	○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等	非常 業務	○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/			
		自動火災報知設備との連動		/			
	増 幅	周 囲 の 状 況	事務室	○			
		外 形		○			
		表 示	非常 業務 区分	○			
		電 圧 計	24 V	○			
		ス イ ッ チ 類		○			
		保 護 板		○			
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地工事	○			
		回 路 選 択	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○			
		2 以 上 の 操 作 部 等		/			
		器 等	遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
	非 常 用 放 送 切 替			○			
	※地震動予報等に係る放送切替			/			
	回 路 短 絡			○			
	音 声 警 報 音			/			
	火 災 音 信 号		電子サイレン	○			
	マ イ ク ロ ホ ン			/			
	予 備 品 等			○			
	ス ピー カー		外 形	L級 18個	○		
			取 付 状 態	天井埋込	○		
		音 圧 等	92db 以上	○			
鳴 動 方 式		(一斉) 区分 相互 再鳴動	○				
音 量 調 整 器		アッテネーター	○				
表 示 灯	表 示 灯		○				
	警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
		外 形		/			
機 能			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
----	---

別記様式第26

配 線 点 検 票								(設備名 非常警報設備)	
名 称	東松山斎場(葬祭棟)						防 火 管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32						立 会 者		
点 検 種 別	(総 合)		点 検 年 月 日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL			
	関 根 悠 太			有限会社 戸口工業		0493-65-0601			
			住 所						
			埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	火葬棟事務所 電灯盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 20 MΩ 非常 MΩ			○					
耐 熱 保 護				○					
備 考	総合点検実施 異常なし								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称	東松山斎場(葬祭棟)					防 火 者		管 理 者		
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32					立 会 者				
点検種別	(機 器)		点検年月日		令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL			
	関 根 悠 太		所 属 会 社		有限会社 戸口工業		0493-65-0601			
				住所		埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定				不 良 内 容
			避難口	通 路	客 席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	○		○				
		視 認 障 害 等	○	○		○				
		外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
		機 能	○	○		○				
	光 源		○	○		○				
	点 検 ス イ ッ チ		○	○		○				
	ヒ ュ ー ズ 類		○	○		○				
	結 線 接 続		○	○		○				
	信 号 装 置 等	外 形	/	/		/				
結 線 接 続		/	/		/					
機 能		/	/		/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘 導 標 識	外	形	/	/		/		
	視	認 障 害 等	/	/		/		
	採	光 又 は 照 明	/	/		/		
	※	表 示 面 の 輝 度	/	/		/		
	※	設 置 場 所 の 照 度	/	/		/		
	※※	ヒ ュ ー ズ 類	/	/		/		
	※※	結 線 接 続	/	/		/		
	※※※ 非常電源	外 形	/	/		/		
表 示		/	/		/			
機 能		/	/		/			
備 考	機器点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	照 度 計	5201		キョーリツ				
	回 路 計	1101		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票				(設備名 誘導灯)				
名 称	東松山斎場(葬祭棟)			防 火 者				
所 在	埼玉県東松山市松山町 2-8-32			立 会 者				
点 検 種 別	(総 合)		点検年月日	令和 7 年 8 月 20 日 ~ 令和 年 月 日				
点 検 者	氏名	関 根 悠 太	点 検 者	社名	TEL			
	所 属 会 社		有限会社 戸口工業	0493-65-0601				
			住 所	埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川 4621				
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容				
	種別・容量等の内容							判 定
総 合 点 検								
専 用 回 路	各電灯盤			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 20 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	総合点検実施 異常なし							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3144		キョーリツ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。