

資料3

換気設備

系統	待合棟								喫煙場所	火葬棟										
	天井埋込型換気扇					ストレートシロッコファン		レンジフード	標準換気扇	天井埋込型換気扇										
設 置 場 所	倉庫	多目的WC	売店コーナー	配膳室	更衣室	男子トイレ	女子トイレ	配膳室	喫煙コーナー	更衣室 1	更衣室 2	多目的WC	大車庫	霊安室	倉庫・書庫	ポンプ室	ゴミ庫	ペット告別室トイレ		
製造メーカー	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	富士工業	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
型 式	VD-20ZC10	VD-20ZC10	VD-18ZC10	VD-18ZC10	VD-13ZC10	BFS-65SG	BFS-80SG	FTO11848 NSRL-1D-755RBK	8K15KS	VD-13ZC10	VD-13ZC10	VD-18ZC10	VD-18ZC10	VD-20ZC10	VD-18ZC10	VD-20ZC10	VD-18ZC10	VD-13ZC10	VD-15ZC10	VD-23ZC12
台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
電源電圧 (V)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
絶縁抵抗 (MΩ)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
形状	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	天井埋込	天井埋込	-	-	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト

系統	火葬棟												葬祭棟							
	ストレートシロッコファン												天井埋込型換気扇						ストレート シロッコファ ン	レンジフード
設 置 場 所	FS-K-1-1 収骨室 1	FS-K-1-2 収骨室 2	FE-K-1-1 告別室 1	FE-K-1-2 告別室 2	FE-K-1-3 収骨室 1	FE-K-1-4 収骨室 2	FE-K-1-5 ベットの告別室	FE-K-2-2 空調機械室	FE-K-11 残灰室	FE-K-13 男子トイレ	FE-K-17 女子トイレ	FE-K-18	男子トイレ	女子トイレ	多目的WC	2F待合室	2F倉庫	EV機械室	僧侶・親族控室 親族控室天井裏	給湯室
製造メーカー	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱	富士工業
型 式	BFS-150TUG	BFS-180TUG	BFS-150TUG	BFS-150TUG	BFS-150TUG	BFS-120TUG	BFS-80TUG	BFS-450TUA	BFS-50SUG	BFS-40SUG	BFS-40SUG	BFS-40SUG	VD-23ZP9	VD-23ZP12	VD-15ZP10	VD-20ZB10	VD-15Z10	VD-23ZPH2	BFS-40SUG	NBH-7387K
台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
電源電圧 (V)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
電流 (A)	1.5	1.2	1.8	1.8	1.9	1.3	0.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
絶縁抵抗 (MΩ)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
出力 (W)	0.5kW	0.5kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.04kW	1.15kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
形状	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	天井埋込	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	天井埋込	-

系統	1F炉室 排風機		2F炉室 排風機	
	FE-K-1-6		FE-K-2-1	
設 置 場 所	2F機械室		2F機械室	
製造メーカー	TERAL		TERAL	
型 式	CLF II - NO.5-TV- R-RS-B-e	CLF II - NO.5-TV- R-RS-B-e	CLF II - NO.5-TV- L-RS-B-e	CLF II - NO.5-TV- R-RS-B-e
台 数	1	1	1	1
Vベルト サイズ	B-140×2	B-140×2	B-140×2	B-140×2
電源電圧 (V)	200	200	200	200
電流 (A)	7.0	8.0	7.5	8.0
絶縁抵抗 (MΩ)	-	-	-	-
出力 (W)	7.5	7.5	7.5	7.5

全熱交換扇 内訳

系統	待合棟 全熱交換扇													
設 置 場 所	待合室①	待合室②	待合室③	待合室④	待合室⑤	待合室⑥	待合室⑦	多目的室	業者室	休憩室(売店)	救護室	授乳室	キッズルーム	
製造メーカー	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	
型 式	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM1000HS	VAM800HS	VAC150GOS	VAC150GOS	VAC150GOS	VAC150GOS	VAC150GOS	
台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
電源電圧 (V)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
絶縁抵抗 (MΩ)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
出力 (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形状	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	ダクト	天井セ	天井セ	天井セ	天井セ	天井セ	
系統	火葬棟 全熱交換扇				葬祭棟 全熱交換扇									
設 置 場 所	事務室	休憩室	会議室	監視・休憩室	葬祭場	葬祭場								
製造メーカー	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン								
型 式	BVC250GA-F	BVC250GA-F	BVC350GA-F	BVC250GA-F	VAM650HS	VAM650HS								
台 数	1	1	1	1	1	1								
電源電圧 (V)	100	100	100	100	100	100								
絶縁抵抗 (MΩ)	50	50	50	50	50	50								
形状	天井セ	天井セ	天井セ	天井セ	ダクト	ダクト								

活性炭フィルターユニット 内訳

系 統	FU-1-1告別室①	FU-1-2告別室②
設置場所	2F空調機械室	2F空調機械室
製造メーカー	進和テック	進和テック
型 式	-	-
台 数	1	1
外観、ダクト 異常の有無	○	○
プレフィルター 状況	○	○
プレフィルター 型式	DPA-K80-00N 595W×600H×25D	DPA-K80-00N 595W×600H×25D
活性炭 状況	○	○
活性炭 型式	ヤシガラ活性炭メッシュ4-8 約67.5kg	ヤシガラ活性炭メッシュ4-8 約67.5kg
活性炭フィルター サイズ	435×600×33t 16枚	435×600×33t 16枚

棟	名称	面積 (㎡)	H(mm)
火葬棟	男子トイレ	0.0625	2,000
火葬棟	女子トイレ	0.0625	2,000
火葬棟	多目的室トイレ	0.1225	2,000
火葬棟	ペット火葬 トイレ	0.0625	2,000
火葬棟	更衣室1	0.0625	2,000
火葬棟	更衣室2	0.0625	2,000
火葬棟	倉庫	0.2025	2,000
火葬棟	ゴミ庫	0.2025	3,000
火葬棟	残灰庫	0.1225	3,000
葬祭棟	2F 待合室	0.1225	2,000
葬祭棟	多目的室トイレ	0.1225	2,000
葬祭棟	男子トイレ	0.2025	2,000
葬祭棟	女子トイレ	0.2025	2,000
葬祭棟	給湯	0.1972	2,000
葬祭棟	2F 倉庫	0.2025	2,000
葬祭棟	EV機械室	0.1972	2,000
待合棟	売店	0.1225	2,000
待合棟	給湯室	0.1225	2,000
待合棟	給湯室	0.1280	2,000
待合棟	更衣室	0.0625	2,000
待合棟	多目的室トイレ	0.2025	2,000
待合棟	男子トイレ	0.0225	2,000
待合棟	女子トイレ	0.0225	2,000
待合棟	多目的室倉庫	0.2025	2,000
待合棟	喫煙所	0.2025	2,000
待合棟	ポンプ室	0.2025	3,000
管理棟	トイレ	0.2025	2,000
管理棟	給湯	0.2025	2,000